



VOOR DE NIEUWE
ENERGIEGENERATIE

Richard de Bruin projectleider verwijderen aansluitingen

Waarom een sloopprotocol


- Voorkomen van gevaarlijke situaties.
- Duidelijkheid voor alle partijen.
- Afspraken vastleggen.

Voorbeelden van gevaarlijke situaties.













Sloop protocol

Sloop- en verwijderingsprotocol voor gas- en elektriciteitsaansluitingen (kleinverbruik)

Datum: 27 november 2017 Versie: 2.0 Beheerder document: Netbeheer Nederland

Aanleiding:

Als bij het slopen van percelen de gas- en elektriciteitsaansluitingen niet zijn verwijderd, ontstaat er een levensgevaarlijke situatie voor de sloopaannemer, de medewerkers van de netbeheerder en de omgeving.

Dit Sloop- en verwijderingsprotocol voor gas- en elektriciteitsaansluitingen is opgesteld in samenwerking tussen Netbeheer Nederland en Veras om ervoor te zorgen dat onveilige situaties met nutsvoorzieningen als gevolg van sloop niet meer voor hoeven te komen. Dit document is vastgesteld in de TIS van Netbeheer Nederland op <24 november 2017 met kenmerk D-17-3220> en vervangt het eerdere sloopprotocol uit 2015 (D-15-7852).

Definities:

Verwijderen: In de meterkast zijn alle attributen (E/G-meter, kabels en leidingen) verwijderd. Indien het leidingwerk niet verwijderd kan worden om welke reden dan ook, wordt de G-leiding open gelaten (er is geen vrije gasuitstroom) en de E-leiding geknipt (spanningsloos) en voorzien van een krimpdop (zie bijlage 2 met de toelichting hierover). Ook de E/G leidingen zijn buiten het betreffende perceel afgekoppeld. Hierdoor kan er veilig gesloopt worden.

Afsluiten: de aansluiting is tijdelijk onderbroken en de aansluiting is in de meterkast nog visueel intact. Er kan niet veilig gesloopt worden. De aansluiting dient eerst verwijderd te worden.

Veiligstellen: bij een calamiteit wordt de situatie veiliggesteld maar de aansluiting is nog niet verwijderd. Het pand kan nog niet veilig gesloopt worden, want de aansluiting is nog niet verwijderd.

Perceel: hiermee wordt bedoeld het object waar de aansluiting(en) zich fysiek bevindt(en)

Afspraken:



Aanvraag (via www.mijnaansluiting.nl) verwijdering aansluiting zodra bekend is dat er gesloopt zal worden



Verwijderen aansluiting door netbeheerder en informeren opdrachtgever dat er veilig gesloopt kan worden



Controle door sloopaannemer (fysiek en/of per telefoon). Voorts met schriftelijke bevestiging.



Start sloop




Aanvragen verwijdering aansluitingen door perceeleigenaar

De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor het laten verwijderen van de nutsvoorzieningen. De sloopaannemer adviseert de eigenaar van het pand hiervoor de aanvraag te doen. En om deze aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen nadat duidelijk is geworden dat het pand gesloopt gaat worden. De aanvraag kan worden gedaan via www.mijnaansluiting.nl. Daarbij zijn er landelijk twee verschillende werkwijzen:

Hoe gaat de netbeheerder te werk.

- Aanvraag bij mijnaansluiting.nl
- Voorbereiding start.
- Offerte word verstuurd.
- Opdracht/ betaling.
- Voorbereiding word afgehandeld en opdracht word doorgezet naar uitvoerende aannemer.
- Uitvoerende aannemer stemt planning af met aanvrager.
- Werkzaamheden worden in overleg met de aanvrager uitgevoerd.

Optie 1 hoogbouw



Meters verwijderen Gratis


Flatkast




1 x primair verwijderen

LS Net

Optie 2 hoogbouw




Optie 3 hoogbouw



Meters verwijderen Gratis

LS Net




2x primair verwijderen



Optie 1 Laagbouw


Meters verwijderen Gratis



5x primair verwijderen

Optie 2 Laagbouw

Meters verwijderen Gratis



Woningen doorgelust



LS Net

1x primair verwijderen

Samen veilig



Vragen

